

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
АКМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ ЗЕРЕНДИ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ШЫҒЫС № 2402/59.106-0

2025 ж. «04» 04

Директору
КГУ «Начальная школа села
Карсак отдела образования по
Зерендинскому району
управления образования
Акмолинской области»
с. Карсак, ул. Ардагерлер 1

УВЕДОМЛЕНИЕ

Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района, в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года №375-V и графиком проведения профилактического контроля в области пожарной безопасности на 1-ое полугодие 2023 года уведомляет Вас о том, что в целях осуществления контроля по соблюдению противопожарных требований, предусмотренных правилами, техническими регламентами и стандартами в области пожарной безопасности, нормами Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V, в период с 5 мая по 29 мая 2023 года будет проведен профилактический контроль в области пожарной безопасности: объектов и территории КГУ «Начальная школа села Карсак отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области», расположенных по адресу: с. Карсак, ул. Ардагерлер 1.

Телефон доверия руководство ДЧС: 8(71632) 20-1-44.

Начальник ОЧС
Зерендинского района
подполковник гражданской защиты

Е. Жолдин

Уведомление получил (а): И. С. Жолдин (Ф.И.О. подписавшего)

Электронный адрес, контактный телефон (рабочий): beta.zerendi_akm@emer.kz, 8-71632-2-01-44
Сведения и контактные данные инспектора ОЧС: Старший инженер ОЧС подполковник
гражданской защиты Бекенов Н. Х.
(Должность, звание, Ф.И.О.)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 51/ _____

Троицкий с.о.
Место составления

25.05.2023 г.
Время 12:2

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль** № 51 от 04.05.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль**

БЕКЕНОВ НУРЛАН ХАМЗЕНОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района
КАНТЕК АЯН ЕСИМЖАНУЛЫ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района
Жолдин Ерлан Жанбекович - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района ДЧС Акмолинской области

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

021240003691, Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Карсак отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Карсак отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ, Карсак, Ардагерлер (УЛИЦА), 1:

5. **Период проведения профилактического контроля** 22.05.2023 - 25.05.2023

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Карсак отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Здание школы обеспечить инструкцией о мерах пожарной безопасности табличек с указанием номеров телефона противопожарной службы «101» и единой дежурно-диспетчерской службы

Государственное учреждение "Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Акмолинской области"

Акт проверки зарегистрирован за № 2311560003000012/00051 04.05.2023 г.

Зарегистрировал КАНАТ КУАТ КАНАТУЛЫ

Акт о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

№ 51

04.05.2023 г.

1. Наименование государственного органа Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

БЕКЕНОВ НУРЛАН ХАМЗЕНОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района
КАНТЕК АЯН ЕСИМЖАНҰЛЫ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района
Жолдин Ерлан Жанбекович - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района ДЧС Акмолинской области

3. Сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора
не привлекались

4. Наименование проверяемого субъекта, перечень объектов (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер, участок территории)

021240003691, Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Карсак отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"
Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Карсак отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ, Карсак, Ардагерлер (УЛИЦА), 1

5. Предмет назначенного профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

Об утверждении Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 2022 года № 26867

Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2021 года № 24045

Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности". Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2021 года № 24045.

6. Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 05.05.2023 - 29.05.2023

7. Правовые основания проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке В соответствии с Законами РК «О гражданской защите» от 11.04.2014 года № 188-V, предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V, приказ МЧС РК №55 от 21.02.2022г. «Об утверждении Правил пожарной безопасности», на основании графика проведения профилактического контроля в области пожарной безопасности на 1-ое полугодие 2023 года

8. Проверяемый период 20.05.2022 - 04.05.2023

9. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица уполномоченного подписывать акты Жолдин Ерлан Жанбекович

10. QR-код

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



***штрих-код содержит данные, полученные из ЕРСОП и подписанный электронно-цифровой подписью уполномоченного подписывать акты.



Проверить обоснованность проверки, возможно скачав мобильное приложение «Qamqor» либо перейдя по ссылке qamqor.gov.kz.

**Статья 155. Права и обязанности субъекта контроля и надзора либо его
уполномоченного представителя при осуществлении профилактического
контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки**

1. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки вправе:

1) не допускать к профилактическому контролю с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке должностных лиц органов контроля и надзора, прибывших для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на объект, в случаях:

несоблюдения кратности проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на соответствие требованиям, указанным в нормативных правовых актах РК, утвержденных в соответствии со статьей 141 Предпринимательского Кодекса;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении профилактического контроля и (или) проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии) сроков, не соответствующих срокам, установленным Предпринимательским Кодексом;

назначения органом контроля и надзора профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) проверки субъекта (объекта) контроля и надзора, в отношении которого ранее проводились профилактический контроль и (или) проверка по одному и тому же вопросу за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных пп. 3),4),5),6),7) и 8) п. 5 ст. 144 Предпринимательского Кодекса;

назначения внеплановой проверки в соответствии с пп.1) п.5 ст.144 Предпринимательского Кодекса, если предшествующим профилактическим контролем с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора не были выявлены грубые нарушения;

отсутствия информации и документов, предусмотренных статьями 141, 143 и п. 1 ст. 146 Предпринимательского Кодекса;

назначения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся уголовных правонарушениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства;

поручения проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

указания в одном акте о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки нескольких субъектов контроля и надзора, подвергаемых профилактическому контролю с посещением и (или) проверке;

продления сроков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки свыше срока, установленного Предпринимательским Кодексом;

грубых нарушений требований Предпринимательского Кодекса в соответствии с п. 2 ст. 156 Предпринимательского Кодекса;

2) не представлять документы и сведения, если они не относятся к предмету проводимого профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, а также к периоду, указанному в акте о назначении профилактического контроля с посещением и (или) проверки;

3) обжаловать акт о назначении профилактического контроля и (или) проверки, акт о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, предписание об устранении выявленных нарушений по итогам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, а также действия (бездействие) должностных лиц органов контроля и надзора в порядке, установленном Предпринимательским Кодексом и законодательством РК;

4) не исполнять не основанные на законе запреты органов контроля и надзора или должностных лиц, ограничивающие деятельность субъектов (объектов) контроля и надзора;

5) фиксировать процесс осуществления профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках профилактического контроля надзора и (или) проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;

6) привлекать третьих лиц к участию в профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных пп. 5) Предпринимательского п. .

2. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при проведении органами контроля и надзора профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов контроля и надзора на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля и надзора при соблюдении требований п.1 ст.146 Предпринимательского Кодекса;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам органов контроля и надзора копии документов (сведений) на бумажных и электронных носителях для приобщения к акту о результатах профилактического контроля с посещением и (или) проверки и предписанию об устранении выявленных нарушений, а также предоставлять доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом профилактического контроля с посещением и надзора и (или) проверки;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

4) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки в день окончания профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

5) сделать отметку о получении на втором экземпляре предписания об устранении выявленных нарушений по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

6) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения профилактического контроля с посещением и (или) проверки, если иное не предусмотрено Предпринимательским Кодексом либо иными законами РК;

7) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на объект, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами;

8) в случае получения уведомления о начале проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки находиться на месте нахождения объекта контроля и надзора в назначенные сроки профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки.

С актом № 51 от 04.05.2023 г. ознакомлен, права и обязанности, предусмотренные статьей 155 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, разъяснены.

Алғабата Байек Қажыбағына - зав. школы
(Ф.И.О. проверяемого субъекта)

«12» 05 2023г.



(подпись проверяемого субъекта)

Шл. № 69/1.
14.08.2023 г.

Отчет

мероприятий по устранению нарушений, указанных в акте № 51 от 04.05.2023 г.
по результатам проведенной проверки пожарной безопасности

КГУ «Начальная школа с.Карсак»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметки об исполнении
1	Здание школы обеспечить инструкцией о мерах пожарной безопасности табличек с указанием номеров телефона противопожарной службы «101» и единой дежурно-диспетчерской службы «112» Основание п.10 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г № 55	25.05.2023 г	Агбаева Б.К.	Ошибки устранены
2	В помещении котельной здания школы светильник не эксплуатировать со снятым плафоном. Предусмотренный конструкцией светильника. Основание п.п.2 п.86 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г № 55	25.05.2023 г	Агбаева Б.К.	Ошибки устранены
3	Объект обеспечить технической документацией для системы сигнализации. Основание п.6 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г № 55	25.05.2023 г	Агбаева Б.К.	Ошибки устранены

Заведующая школы:

Агбаева Б.К.



«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМЫСЫНЫҢ
ЗЕРЕНДІ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БОЛІМ
ҚАРСАҚ АУЫЛЫНЫҢ БАСТАУЫШ
МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
СЕЛА КАРСАК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ЗЕРЕНДИНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Шл: н 69/1
14.08.23г.

Начальнику ОЧС
Зерендинского района
подполковнику гражданской
защиты Жолдину Е.Ж.

На основании предписания №51 от 25.05.2023 года КГУ «Начальная школа села Карсак отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области» сообщает, что в ходе плановой проверки по соблюдению норм, правил, технических регламентов и стандартов Республики Казахстан Акмолинской области пожарной безопасности на объектах КГУ «Начальной школы села Карсак отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области» в период с 05.05.23 по 29.05.2023 года все значительные, незначительные и грубые нарушения устранены в полном объеме.

Приложение прилагаем.

Заведующая :



Агбаева Б.К

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ ЗЕРЕНДІ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС №

800

20

29.08.23г.

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМЫСЫНЫҢ
ЗЕРЕНДІ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ
КАРСАҚ АУЫЛЫНЫҢ БАСТАУЫШ
МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
СЕЛА КАРСАК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ЗЕРЕНДИНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Начальнику ОЧС
Зерендинского района
подполковнику гражданской
защиты Жолдину Е.Ж.

На основании предписания №51 от 25.05.2023 года КГУ «Начальная школа села Карсак отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области» сообщает, что в ходе плановой проверки по соблюдению норм, правил, технических регламентов и стандартов Республики Казахстан Акмолинской области пожарной безопасности на объектах КГУ «Начальной школы села Карсак отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области» в период с 05.05.23 по 29.05.2023 года все значительные, незначительные и грубые нарушения устранены в полном объеме.

Приложение прилагаем.

Заведующая :





Агбаева Б.К


Қарсақ ауылы,
Ардагерлер көшесі, 1
Тел: 8-716-32-25-2-37

село Карсак
Улица Ардагерлер, 1
Тел: 8-716-32-25-2-37

Отчет об устарении нарушений

В ответ на предписание об устранении выявленных нарушений №51 от 25.05.2024 года направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений от 25.05.2024 года

№	Перечень выявленных нарушений	Отметка об исполнении
1	Здание школы обеспечить инструкцией о мерах пожарной безопасности табличек с указанием номеров телефона противопожарной службы «101» и единой дежурно-диспетчерской службы «112» Основание п.10 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г № 55	Устранено 
2	В помещении котельной здания школы светильник не эксплуатировать со снятым плафоном. Предусмотренный конструкцией светильника. Основание п.п.2 п.86 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г № 55	Устранено 

3	Объект обеспечить технической документацией для системы сигнализации. Основание п.6 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г № 55	Устранено 
---	--	---

Заведующая школы:



Агбаева Б.К.